

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по Нижнеингашскому и Иланскому районам**

663850, п.Нижний Ингаш, тел. 8(39171) 2-22-69

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 75/1/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Иланский детский сад № 7»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина).

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Нижнеингашского и Иланского районов Красноярского края по пожарному надзору О.А.Стенчиной от 10.10.2018 года №75, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 12.11.2018 года государственным инспектором Нижнеингашского и Иланского районов Красноярского края по пожарному надзору Казимир В.А., заведующей МБДОУ «Иланский детский сад №7» Бенгель Е.В., проведена плановая выездная проверка объекта защиты МБДОУ «Иланский детский сад №7», юридический адрес: Россия, Красноярский край, г.Иланский, ул.Слабнова,24, адрес объекта защиты: Россия, Красноярский край, г.Иланский, ул.Слабнова,24.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
75/1/1	О проведении первичного противопожарного инструктажей (Рудько В.Г.) не делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности.	пункт 10 (НПБ №645) О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.	01.12.2018	
75/1/2	О проведении первичного противопожарного инструктажей (Щербакова А.В.) не	пункт 10 (НПБ №645) О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с	01.12.2018	

	делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности.	обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.		
75/1/3	О проведении первичного противопожарного инструктажей (Бенгель Е.В.) не делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности.	пункт 10 (НПБ №645) О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.	01.12.2018	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены:	
1	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Нижнеингашского и Иланского районов

Красноярского края

по пожарному надзору Казимир В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«12» ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Иланский детский сад №7» Бенгель Е.В.

М.Л.П.*



(подпись)

«12» ноября 2018 г.



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ (8391) 298-55-47
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19